

19. क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मीटर है?

हाँ

20. क्या भवन में रसोई घर भूख्य भवन में स्थित है?

नहीं

21. क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?

नहीं

22. क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? छत में ज्वलनशील फाल्स सीलिंग तथा दीवारों पर बुड़े ऐनलिंग तो नहीं हैं?

नहीं, छत में ज्वलनशील फाल्स सीलिंग तथा दीवारों पर बुड़े ऐनलिंग नहीं हैं।

23. क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?

हाँ

24. क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?

हाँ

25. क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?

नहीं

विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट

26. क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मीटर एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है?

तो ०.५० विंच
लम्बा-धृत-नहीं है।

27. क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मीटर है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है?

28. क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, रिच एवं अन्य ईविचपमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?

अग्नि सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट

29. क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?

30. क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंक्लर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?

31. क्या भवन में फस्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइसेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?

32. क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?

अवस्था अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०निः०वि०

वाराणसी।

Manager
JDS Public School
Varanasi

Architect PWD

Principal
J.D.S. PUBLIC SCHOOL
Varanasi